

# Protokol o výpočtu oteplení metodou porovnání ztrátových výkonů

Návrh proveden programem E-CONFIG 3.12.62. Databáze 2024.06.01, platnost dat od 01.06.2024

Projekt: R-FVE-M5+P3F+  
Číslo: R-FVE-M5+P3F+  
Rozváděč: R-FVE-M5+P3F+  
Datum: 15.09.2019  
Zpracoval: A-Z TRADERS s.r.o., Josef Zíka, +420723033334, josef.zika@aztraders.cz  
Poznámka:  
Soubor: R-FVE-M5+P3F+.ECFX

Maximální ztrátový výkon pro rozváděč:	Pmax:	24,0 W
Ztrátový výkon instalovaných přístrojů:	Pv1 (přístroje):	20,9 W
Ztrátový výkon vodičů:	Pv2 (vodiče):	1,0 W
Koeficient zohledňující soudobost:		1,0
Celkový ztrátový výkon v rozváděči s ohledem na koeficient soudobosti:	Pv (soudobý):	21,9 W

**Ověření oteplení:**

**Pv < Pmax VYHOVUJE**