

Protokol o výpočtu oteplení metodou porovnání ztrátových výkonů

Návrh proveden programem E-CONFIG 3.11.17. Databáze 2023.01.01, platnost dat od 01.01.2023

Projekt: R-FVE-A2
Číslo: R-FVE-A2
Rozváděč: R-FVE-A2
Datum: 31.05.2021
Zpracoval: A-Z TRADERS s.r.o., Josef Zíka, 723033334, zika@aztraders.cz
Poznámka:
Soubor: R-FVE-A a R-FVE-B.ECFX

Maximální ztrátový výkon pro rozváděč:	Pmax:	47,6 W
Ztrátový výkon instalovaných přístrojů:	Pv1 (přístroje):	29,3 W
Ztrátový výkon vodičů:	Pv2 (vodiče):	17,6 W
Koeficient zohledňující soudobost:		1
Celkový ztrátový výkon v rozváděči s ohledem na koeficient soudobosti:	Pv (soudobý):	46,9 W

Ověření oteplení:

Pv < Pmax VYHOVUJE

A-Z TRADERS s.r.o.
Zapadlá 1270/6
147 00 Praha 4 Braník
IČO: 07462522, DIČ: CZ07462522
www.aztraders.cz ①